検 査 結 果 判 定 書

株式会社 コスモライフ　様

株式会社日吉
水道法第20条第3項　登録水質検査機関第72号
〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL: 0748-32-5001　FAX: 0748-32-4192

2026年04月02日　にご依頼いただきました試料について、検査結果を下記の通り報告いたします。

採取場所名	京都工場							
試料名	京都1号井戸・2号井戸混合　製品水							
採取日時	2026年04月01日　12:06							
天候	前日	－	当日	－	気温	－ ℃	水温	－ ℃	残留塩素	－ mg/L
採取者	送付							

判定	検査結果において水道法水質基準値に適合しています。

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法
1	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
	-以下余白-				

備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示261号によるものです。

管理No.　DU8170